

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
МО ПИОНЕРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 2»

8 (40155) 2-30-35, 2-30-19

madou002@mail.ru

исх. № 11 от 30.01.2018г.

Начальнику отдела государственного
энергетического надзора по
Калининградской области
Д.П. Прохорову

Уважаемый Дмитрий Павлович!

Администрация МАДОУ «Детский сад №2» Пионерского ГО обращается к Вам по результатам проведенной в учреждении выездной проверки. В связи с тем, что нарушения обязательных требований в МАДОУ «Детский сад №2» в ходе эксплуатации электрооборудования выявлены впервые и фактически не несут прямой угрозы жизни и здоровью людей, находящихся на территории и в помещениях учреждения. Просим учесть, что большинство замечаний, выявленных в ходе проверки будет устранено в самые короткие сроки.

В ответ на выявленные нарушения, указанные в предписании №8.1-0007пл-П/0002-2018 от 22.01.2018г. сообщаем, что администрацией МАДОУ проведена работа по устранению замечаний, выявленных в ходе выездной проверки:

Сделана заявка на проведение обязательного энергетического обследования.

Организация эксплуатации электроустановок.

1. Составлен и утвержден перечень работ, выполняемых в ходе текущей эксплуатации.
2. Доработана инструкция по охране труда с указанием требований охраны труда и порядка работ, выполняемых в ходе текущей эксплуатации.
3. Электроустановка МАДОУ укомплектована запасными частями и материалами. Составлен перечень комплекта с определением его места хранения.
4. Периодические испытания электрооборудования теплового пункта проведены и будут оформлены должным образом.

Техническая документация

6. Заказана проектная документация (однолинейные схемы) электроустановки МАДОУ.
7. Составлен паспорт оборудования ВРУ.
8. Составлен и утвержден перечень технической документации МАДОУ.
9. Заказана схема электроснабжения наружного освещения учреждения.
10. Разрабатывается производственная инструкция по эксплуатации системы вентиляции пищеблока.

Эксплуатация заземляющих устройств

11. Сделана заявка на оформление паспорта заземляющего устройства.

Эксплуатация оборудования

12. Имеются кабельные бирки на отходящих кабельных линиях в ВРУ
13. Прописаны и утверждены сроки очистки оборудования ВРУ.
14. Аптечка для оказания первой медицинской помощи укомплектована и находится в помещении ВРУ.

Эксплуатация электрического освещения

15. На светильниках теплового пункта закреплены защитные стекла.
16. Выполнена проверка исправности аварийного освещения при отключении рабочего освещения.

В связи с вышеизложенным обращаемся к Вам с просьбой о смягчении меры наказания в отношении МАДОУ «Детский сад №2» Пионерского городского округа как юридического лица.

С уважением, и.о. заведующего
МАДОУ «Детский сад №2»



Handwritten signature

Т.В. Капушинская